

**PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)**

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture  
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul  
 Local: Belo Horizonte/MG  
 Data: Início: 21/07/2020  
 Fim: 21/07/2020

Furo: **SP-18**  
 Cota(m): -  
 Coordenadas: N= 7789573.8380  
 E= 591766.2457

Folha:  
**1 / 1**

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50				0.00					
					1	AT	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, MARROM CLARA		
	10	2/15 5/15 5/15			2			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	5/15 5/15 4/15		3.85	3			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	10	5/15 5/15 5/15			4	AT	AREIA (FINA), POUCO ARGILOSA, MARROM ESCURA E CINZA ESCURA	MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	15	7/15 8/15			5			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	5/15 5/15 4/15			6	AT		MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	6.83
	5	2/15 2/15 3/15			7			POUCO COMPACTA(O)	
	9	2/15 5/15 4/15		8.45	8	AL	AREIA (FINA) ARGILOSA, CINZA ESCURA	MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	1/15	1/30 1/15		9.79	9			FOFA(O)	
							Critério Especificado pelo Cliente		
				10					
				15					
				20					

LEGENDA DAS ABREVIÇÕES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim
1	21/07/2020	16:10	7.00	T.Cavadeira:	0.00	9.79	Prof. Início (m): 9.76
2	21/07/2020	16:20	6.89	T. Espiral:			Estágio 1 (m): 0.01
3	21/07/2020	16:30	6.83	Lavagem:	0.00		Estágio 2 (m): 0.01
4	22/07/2020	08:00	6.85				Estágio 3 (m): 0.01

Observação:  
 IMPENETRÁVEL AO ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO - As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.

São Paulo, 3 Agosto, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação:

Resp. Técnico:



NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAgens E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br  
 contato@suportesolos.com.br