

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/20 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: SYSTRA

Obra: Projeto do Rodoanel - Contorno de BH

Local: Belo Horizonte/MG

Data: Início: 26/06/2021

Fim: 26/06/2021

Furo: **SP-21**

Cota(m): -

Coordenadas: N= 7787545,0000

E= 606982,0000

Folha:

1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50				0					
				0,00		AT	ARGILA SILTOSA, MARROM ESCURA		
	13	3/15 5/15 8/15			1			RUA(O)	
	3	8/15 2/15 1/15		2,15	2			MOLE	
	7	2/15 3/15 4/15			3			POUCO COMPACTA(O)	
	8	2/15 4/15 4/15			4			POUCO COMPACTA(O)	
	12	3/15 5/15 7/15		5	5			MÉDIANAMENTE COMPACTA(O)	
	28	6/15 12/15 16/15			6			COMPACTA(O)	
	33	9/15 14/15 19/16			7	SR	SILTE ARENOSO, MARROM AMARELADA ESCURA	COMPACTA(O)	
	42	11/15 16/15 26/15			8			MUITO COMPACTA(O)	
	28	10/15 13/15 15/15			9			COMPACTA(O)	
	31	12/15 14/15 17/15		10	10			COMPACTA(O)	
	36	11/15 15/15 21/15			11			COMPACTA(O)	
	39	9/15 16/15 23/15		12,50	12			COMPACTA(O)	
	27	10/15 12/15 15/15			13	SAR	ARGILA SILTOSA, MARROM AMARELADA ESCURA - SOLO DE ALTERAÇÃO DE METAGRAUVACA	DURA(O)	
	30	11/15 13/15 17/15			14			DURA(O)	
	37	12/15 17/15 20/15		15	15			DURA(O)	
				15,45	15		Critério Especificado pelo Cliente		
				20					

LEGENDA DAS ABREVIATURAS PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1	26/06/2021	14:02	SECO	T.Cavadeira:	0,00	15,45	Prof. Início (m):	As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 8 Julho, 2021

Contrato nº: 11447-21

Revisão: R0

Sondador: Francisco de Assis Lacerda Ferreira

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:
Maurício Malanconi
CREA: 5063078630



NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAJENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
contato@suportesolos.com.br